

СОГЛАСОВАНО

Председатель Салехардской местной общественной организации семей, воспитывающих детей-инвалидов «МЫНИКО» _____
 И. Г. Серотэтто



УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего МБДОУ № 4 «Снегурочка»
 З.Р. Айдакова

2016 г.

Приложение №1
 к Акту обследования ОСИ
 к паспорту доступности ОСИ
 N ____ от " __ " _____ 20__ г.

I. Результаты обследования

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №4 «Снегурочка», ул. Комсомольская, д.2

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход на территорию	есть		1	Отсутствие информационных указателей, облегчающих навигацию на пути следования		Необходимо нанести на входе на территорию, тактильную информацию контрастную маркировку, выполняющие направляющую и предупреждающую функции	Организационные мероприятия, ремонтные работы
1.2	Путь движения на территории	есть		2,3,4,5	Отсутствие информационных указателей, облегчающих навигацию на пути следования;	С	Необходимо нанести на территории, прилегающей к зданию тактильную информацию контрастную маркировку, выполняющие направляющую и предупреждающую функции	Организационные мероприятия, ремонтные работы
1.3	Лестница (наружная)	есть		6,7,8	Отсутствие пандуса	К	Приобрести переносной пандус, установить кнопку вызова персонала (переговорное устройство) на входе. Нанести нескользящее покрытие на лестницу и площадку при входе в здание	ТСР, Организационные мероприятия
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	9		К		

1.5	Автостоянка парковка	и нет	-	-	Выделение мест для парковки автотранспорта	все	Устройство твердого покрытия нанесением маркировки	Организационные мероприятия.
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория прилегающая к зданию	ДЧ-И(К, О, Г, У)	-	10,11	Организационные мероприятия, ТРС

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТРС; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Требуется капитальный ремонт

СОГЛАСОВАНО

Председатель Салехардской местной общественной организации семей, воспитывающих детей-инвалидов «МЫНИКО»
Н.П. Сэротэтто



УТВЕРЖДАЮ
И.О. заведующего МБДОУ № 4 «Снегурочка»
З.Р. Айдакова

2016 г.

Приложение №2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N ___ от "___" _____ 20__ г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №4 «Снегурочка», ул. Комсомольская, д.2

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		12,13,14	-	-	- Размещение информации об ОСИ Нанести нескользящее покрытие на лестницу и площадку при входе в здание	-
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	15	Отсутствие	К	Размещение информации об ОСИ	Организационные мероприятия ТСП
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		16,17,18,19	Отсутствие размещения информации об ОСИ	все	Размещение информации об ОСИ	ТСП
2.4	Дверь (входная)	есть	31,32	20,21,22	отсутствие тактильной информации перед дверным проемом	С	Нанести тактильную предупреждающую информацию перед дверным проемом за 0,8 м, организовать преодоление барьеров в виде порога посредством оказания ситуационной помощи	Организационные мероприятия Ремонтные работы
2.5	Тамбур	есть	31,32	23,24,25,26,27	Отсутствие размещения информации об ОСИ		Организовать преодоление барьеров в виде порога посредством оказания	Организационные мероприятия ТСП

ОБЩИЕ требования к зоне							Организац ионные мероприятия ТСР
-------------------------	--	--	--	--	--	--	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У)		20,21,22	Организационные мероприятия ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Требуется капитальный ремонт

СОГЛАСОВАНО

Председатель Салехардской местной общественной организации семей, воспитывающих детей-инвалидов «МЫНИКО»

Н.П. Сэротэтто

2016



УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего МБДОУ № 4 «Снегурочка»
З.Р. Айдакова

2016 г.



Приложение №3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

N ____ от " __ " _____ 20__ г.

I. Результаты обследования:

3. Пути движения внутри здания

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №4 «Снегурочка», ул. Комсомольская, д2

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор приемная	есть	33	28,29, 30			Организовать преодоление барьеров в виде порога посредством оказания ситуационной помощи	Необходимо оборудовать пороги для перемещения на коляске.
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	1,2	31,32, 33,34	Отсутствие информационных обозначений		Установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки надписями шрифтом Брайля.	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-			Приобрести переносной пандус	Установить переносной пандус
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-				Необходимо установить подъемник, для

								подъема на второй этаж
3.5	Дверь	есть		35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62	Отсутствие информационных обозначений	С	Установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки надписями шрифтом Брайля .	Организационные мероприятия ТСП Обеспечить с широким и дверным и проемами для передвижения на коляске.
3.6	Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (К, О, Г, У)	63,64,65,66,67,68,69,70,71		Организационные мероприятия ТСП

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Требуется капитальный ремонт

СОГЛАСОВАНО

Председатель Салехардской местной общественной организации семей, воспитывающих детей-инвалидов «МЫНИКО»
И.П. Сэротэтто
« 2016 г.»



2016 г.

Приложение №4
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N ____ от " __ " _____ 20__ г

I. Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)**

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №4 «Снегурочка», ул. Комсомольская, д.2

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	72,73,74,75,76		Ненормативное размещение информационных обозначений помещений	С	Установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки	Организационные мероприятия ТСП
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Кабинетная форма	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)			Организационные мероприятия ТСП

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно...

СОГЛАСОВАНО

Председатель Салехардской местной общественной организации семей, воспитывающих детей-инвалидов «МЫНИКО»
 Н.М. Сэротэтто
 «_____» _____ 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ
 И.о. заведующего МБДОУ № 4 «Снегурочка»
 З.Р. Айдакова

«_____» _____ 2016 г.

Приложение №5
 к Акту обследования ОСИ
 к паспорту доступности ОСИ
 N ____ от " __ " _____ 20__ г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №4 «Снегурочка», ул. Комсомольская, д.2
 Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	77,78,79, 80,81,82, 83		Отсутствие крючков для костылей и тростей Ненормативное размещение информационных обозначений помещений. Отсутствие поручней	О	Установка крючков для костылей и тростей Размещение информационных обозначений помещений Установка поручней Двери расширить до нормы для передвижения на коляске, пороги	Организационные мероприятия ТСП Ремонт
5.2	Душевая/ванная комната		84,85,86, 87,88,89, 90,91,92, 93,94		Отсутствие крючков для костылей и тростей Ненормативное размещение информационных обозначений помещений. Отсутствие поручней		Установка крючков для костылей и тростей Размещение информационных обозначений помещений Установка поручней Двери расширить до нормы для передвижения на коляске, пороги	Организационные мероприятия ТСП Ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние	Приложение	Рекомендации
--------------------------	-----------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)	77,78,79, 80,81,82, 83,84,85, 86,87,88, 89,90,91, 92,93,94		Организационные мероприятия ТСП

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Требуется капитальный ремонт

СОГЛАСОВАНО

Председатель Салехардской местной общественной организации семей, воспитывающих детей-инвалидов «МЫНИКО»



Н.П. Сэротэтто

2016

**УТВЕРЖДАЮ**

И.о. заведующего МБДОУ № 4 «Снегурочка»
З.Р. Айдакова

2016 г.

Приложение №6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ ___ от "___" _____ 20__ г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №4 «Снегурочка», ул. Комсомольская, д.2

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		95,96	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	все		Организационные мероприятия ТСП
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (О, Г, У)			Организационные мероприятия ТСП

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Требуется капитальный ремонт