



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

наименование территориального органа МЧС России
629001, ЯНАО, город Салехард, улица Республики, дом 28, телефон 8 (34922) 3-16-21, 3-17-03.
E-mail: gpn_yamal@mail.ru, ongk@bk.ru.

адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по муниципальному образованию город Салехард
Управление ИД и ПР ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу
наименование органа государственного пожарного надзора
г. Салехард, ул. Броднева, 44 тел. (34922) 3-40-44, ond.salehard@mail.ru

ОНД и ПР по МО г. Салехард
место составления акта
г. Салехард, ул. Броднева 44

«16» марта 2021 года
дата составления акта
«11» часов «00» минут
время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 28

По адресу: 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Комсомольская, д. 2
место проведения проверки

ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статей 10, 12, 13, 14 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», распоряжения № 28 от 24 февраля 2021 года начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Салехард управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу майора внутренней службы Олимпиева Д.И.

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

проведена *плановая, выездная* проверка в отношении: *объекты защиты – здание детского сада*
плановая/внеплановая, документарная/выездная

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4 «Снегурочка» (далее – МБДОУ «Детский сад №4 «Снегурочка») (ИНН 8901010070, ОГРН 1028900507998)

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя

Дата и время проведения проверки:

в периоды: с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут «03» марта 2021 года (2 рабочих часа)
с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут «16» марта 2021 года (1 рабочий час)

заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам

Общая продолжительность проверки: 2 дня (3 рабочих часа).

рабочих дней/часов, ненужное зачеркнуть.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию г. Салехард УНД и ПР ГУ МЧС РФ по ЯНАО.

наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки):

Вручено 24.02.2021 г. о. заведующего МБДОУ «Детский сад №4 «Снегурочка» Гилемитиной Ю.В. *Гилемитина Ю.В.*
фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого и среднего предпринимательства

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор г. Салехард по пожарному надзору Асатов Григорий Григорьевич

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица, проводившего проверку

При проведении проверки присутствовали: и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад №4 «Снегурочка» Гимазитдинова Ю.В., заместитель заведующего по АХЧ Аверченко С.И.

ФНО, должность руководителя либо иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

Краткая характеристика объекта.

Здание детского сада, расположенное по адресу: ЯНАО, г. Салехард, ул. Комсомольская, д.2. Здание 1975 года постройки. Данное здание проектировалось и строилось в соответствии со СНиП II-Л.3-71 «Строительные нормы и правила. Детские ясли-сады. Нормы проектирования». В соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению. Капитальный ремонт, реконструкция и техническое перевооружение в здании МБДОУ «Детский сад №4 «Снегурочка» не проводилось.

Здание представляет собой двухэтажное здание 2-й степени огнестойкости. Отопление центральное, водяное. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, первичными средствами пожаротушения согласно норм пожарной безопасности, по функциональной пожарной опасности относится к классу Ф1.1 - здания дошкольных образовательных организаций. Здание оборудовано 3 эвакуационными выходами, двери эвакуационных выходов имеют возможность открывания изнутри без ключа.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов), (с указанием характера нарушений и лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическое открывание ворот для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к зданию детского сада	п. 71 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Заведующий МБДОУ «Детский сад №4 «Снегурочка» Идрисова Н.Р. МБДОУ «Детский сад №4 «Снегурочка»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): *не являлось предметом проверки*

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного пожарного надзора (с указанием реквизитов выданных предписаний): *не являлось предметом проверки*

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя юридического лица, его уполномоченного представителя

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя юридического лица

Прилагаемые документы:

1. Предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара №28/1/1 от 16 марта 2021 года, на 2 л.

Государственный инспектор г. Салехард по пожарному надзору
Асатов Григорий Григорьевич

должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору
«16» марта 2021 года



подпись, М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил.)

доверенный Морсеев С.В.
должность, фамилия, инициалы

«16» марта 2021 года



подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица проводившего проверку

Телефоны доверия:

Главное управление МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2-39-99, МЧС России: 8 (495) 400-99-99